



SYCOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA

Spółka z o.o.

56-500 Syców, ul. Wrocławska 8, tel. 0 62 785 51 54, fax 0 62 785 51 66

NIP: 9111900467, Regon: 020204224, B.S. Oleśnica k-to: 84 9584 0008 2006 0601 2807 0001
KRS: 0000248217, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, S.R. Wrocław Fabryczna
Kapitał zakładowy: 12.521.000 PLN

WK/ *1628* /2016

Syców, dnia 21.11.2016r.

LIST REFERENCYJNY

Sycowska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. informuje, że Zakład Studniarski Janusza Frukacza wykonał w dniach 23-27.05.2016r. renowację studni głębinowej nr 1 na ujęciu wody w miejscowości Komorów.

Studnię poddano renowacji ze względu na spadek wydajności w wyniku 36-letniej eksploatacji.

Przed przystąpieniem do renowacji przeprowadzono ratownicze prace instrumentacyjne polegające na wydobyciu utopionej pompy głębinowej i drewnianego klocka długości 40cm.

Utopione przedmioty blokowały dostęp do filtra i uniemożliwiały przeprowadzenie renowacji.

Po wydobyciu utopionych przedmiotów wykonano renowację polegającą na wyczyszczeniu zakolmatowanych otworów perforacji filtra, siatki nylonowej nr 12, obsypki i strefy przyfiltrowej.

Po wykonaniu renowacji przeprowadzono dezynfekcję studni i wykonano pompowanie oczyszczająco-pomiarowe z wydajnością $Q=31.20\text{m}^3/\text{h}$ przy $S=1,40\text{m}$ co daje $q=22,286\text{m}^3/\text{h}/1\text{mS}$.

Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na wykonane prace.

Ze względu na wyjątkową skuteczność i trwałość osiągniętych wyników możemy z pełnym przekonaniem polecić w/w firmę wszystkim, którzy mają problemy z wydajnością studni głębinowych na swoich ujęciach.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Marian Kuczyński