

Ul. Przemysłowa 1

07-407 Czerwin

Referencje

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie informuje, iż firma **Zakład Studniarski Janusz Frukacz** wykonała w latach 2014-2015 renowację 2 studni głębinowych SW-1 i SW-2 na gminnym ujęciu wody w miejscowości Czerwin.

Studnie poddano renowacji ze względu na bardzo duże spadki wydajności, uniemożliwiające dalszą ich eksploatację .

Przyczyną tak dużych spadków wydajności jest wyjątkowo dużą zawartość związków żelaza w warstwie wodonośnej .

Przeprowadzone prace polegały na wyczyszczeniu szczelin filtra, siatki nylonowej nr 12, obsypki i strefy przyfiltrowej.

Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na wykonane prace.

Po renowacjach , obydwie studnie pracują bezawaryjnie z wydajnościami osiągniętymi podczas pompowania oczyszczająco-pomiarowego.

Jakość wykonanych prac oceniamy wzorowo . Współpraca z firmą zarówno przed jak i po wykonanych renowacjach na najwyższym poziomie .

Polecam .

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Czerwinie
07-407 CZERWIN
ul. Przemysłowa 1, tel. 761-45-80
550076276
NIP 758-13-88-001

p.o. KIEROWNIKA
Elżbieta Marcinkowska-Wójcik