



**Zakład Usług Komunalnych Krośnice**

**z/s w Wierzchowicach, ul. Lipowa 5**

tel.fax 71 38 46 289; NIP 916-000-19-06; Nr. konta: BS Milicz O/Krośnice 46 9582 1023 2002 0200 0228 0001

Wierzchowice 02.11.2016 r.


## **REFERENCJE ZUK KROŚNICE**

### **LIST REFERENCYJNY**

*Zakład Usług Komunalnych Krośnice z/s w Wierzchowicach* informuje, że *Zakład Studniarski Janusz Frukacz* wykonał w maju 2016 r. renowację jednej z dwóch głównych studni głębinowych na ujęciu wody w miejscowości Bukowice.

Studnia została wyłączona z eksploatacji w 2008 r. ze względu na całkowitą utratę wydajności. Przeprowadzone prace polegały na wyczyszczeniu zakolmatowanych otworów perfory filtra, siatki nylonowej nr 10, obsypki i strefy przyfiltrowej. Po wykonaniu renowacji przeprowadzono dezynfekcję studni i wykonano pompowanie oczyszczająco- pomiarowe.

W wyniku przeprowadzonej renowacji przywrócono pierwotną wydajność studni z roku 1996. Wykonawca udzielił 5- letniej gwarancji na wykonane prace. Rekomendujemy *Zakład Studniarski Janusza Frukacza z Filipowa* jako solidnego, fachowego i godnego polecenia wykonawcę.

DYREKTOR  
Zakładu Usług Komunalnych  
Krośnice z/s w Wierzchowicach  
  
mgr Marcin Ciesielski