

Huszelew, dnia 05.12.2016

LIST REFERENCYJNY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Huszelewie informuje, że Zakład Studniarski Janusza Frukacza wykonał w dniach 10-13.06.2016r. renowację studni głębinowej nr 1 na gminnym ujęciu wody w miejscowości Huszelew. trzydziestoletnią studnię poddano renowacji ze względu na bardzo duży spadek wydajności do $Q=6\text{m}^3/\text{h}$. Po wykonaniu renowacji przeprowadzono dezynfekcję studni i wykonano pompowanie oczyszczająco-pomiarowe z wydajnością $Q=18,77\text{m}^3/\text{h}$.

W wyniku przeprowadzonej renowacji przywrócona została pełna wydajność eksploatacyjna studni.

Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na wykonane prace.

Ze względu na wyjątkową skuteczność i profesjonalizm, firma Pana Janusza Frukacza jest godną polecenia przy rozwiązywaniu problemów związanych z utratą wydajności studni niezależnie od jej wieku i stanu technicznego.

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Huszelewie
Jacek Szulucha